

POOL/SPA SELF-INSPECTION CHECKLIST

DOORS/GATES/ENCLOSURE	YES	NO	N/A
Gates self-latching & self-closing			
Emergency exit designated with sign & functional			
Fence and gate(s) are in good condition; no gaps a 4-inch sphere could pass through.			
Climbing hazards not present within 5 feet of fence exterior			
WATER TREATMENT/QUALITY	YES	NO	N/A
Adequate free chlorine: Pools: without cyanuric acid 1.0-10.0ppm, with cyanuric acid 2.0-10.0ppm Spas/Wading Pool/Spray Grounds: 3.0-10.0ppm			
pH maintained (7.2 - 7.8)			
Cyanuric Acid (≤ 100 ppm)			
Water temperature ($\leq 104^{\circ}\text{F}$)			
Combined chlorine (≤ 0.4 ppm) (optional)			
Water clarity maintained with main drain visible			
Pool free from algae growth & debris/Proper water level			
Indoor pool facilities meet air quality standards			
SAFETY EQUIPMENT	YES	NO	N/A
Lifeguard(s) present with certification/first aid kit available (if applicable)			
Rescue pole (12 ft) with attached body hook, visible & accessible (pool and spa)			
Life ring with attached rope, mounted & visible (pool)			
Spa emergency shut-off switch, accessible & functional			
Drain covers properly installed and in good repair			
Secondary anti-entrapment device in place (VGB) (for pool/ spa with single main drain)			
SAFETY SIGNS	YES	NO	N/A
Occupant load (4" text)			
"No Diving" (4" text)			
"Warning-No Lifeguard on Duty" (4" text) if applicable			
No children under 14 without an adult present (>1 " text)			
Artificial Respiration/CPR ($\geq 1/4$ " text)			
Emergency 911/ local emergency contact /site address (4" text)			
Spa caution (≥ 1 " text) for spas			
Emergency shut-off (≥ 1 " text) for spas			
"No Use of Pool After Dark" (4" text) if no lights in pool / if applicable			
"Keep Closed" on gate exteriors (4" text)			
Diarrhea warning (≥ 1 " text) at entryway			
Wave pools (≥ 1 " text) if applicable			
Spray ground (4" text) if applicable			
Gaseous chlorine (4" text) if applicable			

SUPERVISION	YES	NO	N/A
Operating records available/complete			
Approved pool water test kit available			
No employee/patron with a communicable disease			
POOL STRUCTURE	YES	NO	N/A
Pool shell maintained & in good repair			
Water line tiles clean & in good repair			
Coping or equivalent present & good repair			
Skimmer/overflow system assembly operational & complete			
Lighting operational, properly installed & in good repair			
Hand & grab rails/stairs present & in good repair			
Ladders/Step holes properly installed/maintained			
Deck in good condition, free of slip/trip hazards			
4 ft. of unobstructed deck around perimeter of pool & 50% spa			
Diving board properly maintained			
No electrical hazards present in pool area			
EQUIPMENT ROOM	YES	NO	N/A
Accurate flow meter installed & functional			
Pumps functional when pool is open & turnover is met			
Automatic disinfectant feeder properly installed & functional			
GFCI maintained/ no electrical hazards present in equipment area			
Filter may need backwashing			
Proper disposal of wastewater			
Pipes labeled with direction of flow & system identification			
ANCILLARY AREAS	YES	NO	N/A
Restrooms/showers clean/functional/stocked/hot water (Max 110°F)			
Drinking fountain clean & maintained			
Hose bib(s) installed with vacuum breakers as required			

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUTOINSPECCIÓN DE PISCINAS/SPAS

PUERTAS/CERCAS/CERRAMIENTO	SÍ	NO	N/A
Puertas de cierre automático y se cierran automáticamente			
Salida de emergencia designada con señal y funcional			
La cerca y las puertas están en buenas condiciones; No hay espacios por los que pueda pasar una esfera de 4 pulgadas.			
No existen riesgos de escalada a menos de 5 pies del exterior de la cerca			
TRATAMIENTO/CALIDAD DEL AGUA	SÍ	NO	N/A
Cloro libre adecuado: Piscinas: sin ácido cianúrico 1.0-10.0ppm; con ácido cianúrico 2.0-10.0ppm Spas/Piscina para niños/Áreas de rociado de agua: 3.0-10.0ppm			
pH mantenido (7,2 - 7,8)			
Ácido cianúrico (≤ 100 ppm)			
Temperatura del agua (≤ 104 °F)			
Cloro combinado ($\leq 0,4$ ppm) (opcional)			
Se mantiene la claridad del agua con el desagüe principal visible			
Piscina libre de crecimiento de algas y escombros / Nivel de agua adecuado			
Las piscinas cubiertas cumplen con los estándares de calidad del aire			
EQUIPO DE SEGURIDAD	SÍ	NO	N/A
Salvavidas presentes con certificación/botiquín de primeros auxilios disponible (si corresponde)			
Poste de rescate (12 pies) con gancho para el cuerpo adjunto, visible y accesible (piscina y spa)			
Anillo salvavidas con cuerda atada, montado y visible (piscina)			
Interruptor de apagado de emergencia para spa, accesible y funcional			
Cubiertas de drenaje correctamente instaladas y en buen estado			
Dispositivo secundario anti-atrapamiento instalado (VGB) (para piscina/spa con un solo drenaje principal)			
SEÑALES DE SEGURIDAD	SÍ	NO	N/A
Carga de ocupantes (texto de 4")			
"Prohibido bucear" (texto de 4")			
"Advertencia: no hay salvavidas de servicio" (texto de 4") si es aplicable			
No se admiten niños menores de 14 años sin la presencia de un adulto (texto de >1 ")			
Respiración artificial/RCP ($\geq$ texto de $1/4$ ")			
Emergencia 911/contacto de emergencia local/dirección del sitio (texto de 4 ")			
Precaución en el spa ($\geq$ texto de 1") para spas			
Apagado de emergencia ($\geq$ texto de 1") para spas			
"Prohibido el uso de la piscina después del anochecer" (texto de 4") si no hay luces en la piscina/si corresponde			
"Mantener cerrado" en los exteriores de las puertas/el portón (texto de 4")			

Advertencia de diarrea (texto $\geq 1''$) en la entrada			
Piscinas de olas ($\geq$ texto de 1'') si es aplicable			
Áreas de rociado de agua (texto de 4'') si es aplicable			
Cloro gaseoso (texto de 4'') si es aplicable			

SUPERVISIÓN	SÍ	NO	N/A
Registros operativos disponibles/completos			
Kit de prueba de agua de piscina aprobado disponible			
Ningún empleado/cliente con una enfermedad contagiosa			
ESTRUCTURA DE LA PISCINA	SÍ	NO	N/A
Casco de la piscina mantenido y en buen estado			
Baldosas de la línea de agua limpias y en buen estado			
Cubierta o equivalente presente y en buen estado			
Montaje del sistema de skimmer/desbordamiento operativo y completo			
Iluminación operativa, correctamente instalada y en buen estado			
Pasamanos y barandillas / escaleras presentes y en buen estado			
Escaleras/orificios para escalones instalados/mantenidos correctamente			
Terraza en buena condición, libre de riesgos de resbalones/tropezos			
4 pies de terraza sin obstrucciones alrededor del perímetro de la piscina y 50% de spa			
Trampolín de piscina en buen estado			
No hay peligros eléctricos presentes en el área de la piscina			
SALA DE EQUIPOS	SÍ	NO	N/A
Medidor de flujo preciso instalado y funcional			
Las bombas funcionan cuando la piscina está abierta y se cumple con la rotación			
Alimentador automático de desinfectante correctamente instalado y funcional			
GFCI mantenido/ no hay riesgos eléctricos presentes en el área de equipos			
Es posible que el filtro necesite retrolavado			
Eliminación adecuada de las aguas residuales			
Tuberías etiquetadas con la dirección del flujo y la identificación del sistema			
ZONAS ANCILARES	SÍ	NO	N/A
Baños/duchas limpias/funcionales/abastecidos/agua caliente (máx. 110 °F)			
Fuente de agua potable limpia y mantenida			
Grifo(s) de manguera instalado(s) con disyuntores de vacío según sea necesario			